

Brenderup Vandværk
Engvej 13
5464 Brenderup Fyn
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-26-CG-26001893-01
Batchnr.: EUDKVE-26001893
Kundenr.: CA0003999
Modt. dato: 09.01.2026
Valideringskode: A2409B97AA

Analysereport

Prøvested: Brenderup Vandværk - Middelfartvej 217, taphane - 81184 - / 4429000290
Udtagningsadresse: Middelfartvej 217, 5464 Brenderup F
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 09.01.2026 kl. 09:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W
Analyseperiode: 09.01.2026 - 13.01.2026

Prøvemærke: Butikken

Lab prøvenr:	835-2025-81487357	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Ⓜ) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	6.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	1	!	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1		CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1		CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01		mg/l	0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	6.2	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	840	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Blikkenslager Jacob Hansen, Jacob Hansen, Rosenvænget 4, Brenderup St, 5464 Brenderup Fyn
Middelfart Kommune, Kopimodtager drikkevand, Nytorv 9, 5500 Middelfart

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Brenderup Vandværk
Engvej 13
5464 Brenderup Fyn
Att.: Rapport- og fakturamodtager
Rapportnr.: AR-26-CG-26001893-01
Batchnr.: EUDKVE-26001893
Kundenr.: CA0003999
Modt. dato: 09.01.2026
Valideringskode: A2409B97AA

Analysereport

Prøvested: Brenderup Vandværk - Middelfartvej 217, taphane - 81184 - / 4429000290
Udtagningsadresse: Middelfartvej 217, 5464 Brenderup F
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 09.01.2026 kl. 09:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W
Analyseperiode: 09.01.2026 - 13.01.2026

Prøvemærke: Butikken

Lab prøvenr:	835-2025- 81487357	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞) Urel (%)
			Min.	Max.			

13.01.2026


I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).